

空調設備保守対象機器一覧

	名称・仕様		数量 (R6)	単位
1	本館(1号館)			
	談話室系統エアハンドリングユニット	AHU-1 / 70200Kcal	1	台
	視聴覚ホール系統エアハンドリングユニット	AHU-2 / 95400Kcal	1	台
	スタジオ系統エアハンドリングユニット	AHU-3 / 15000Kcal	1	台
	本館事務局系統エアハンドリングユニット	AHU-4 / 14600Kcal	1	台
	音楽棟系統エアハンドリングユニット	AHU-5 / 27400Kcal	1	台
	全熱交換器 (EV-1.EV-2.EV-3)		3	台
	空冷パッケージエアコン		72	台
	空冷パッケージエアコン (室内機ツインタイプ)		5	台
2	音楽棟(2号館)			
	空冷パッケージエアコン		6	台
	空冷パッケージエアコン (室内機ツインタイプ)		2	台
	空冷ルームエアコン		25	台
3	3号棟(3号館)			
	空冷マルチエアコン (室外機)	15馬力	1	台
	空冷マルチエアコン (室外機)	10馬力	6	台
	空冷マルチエアコン (室外機)	8馬力	6	台
	空冷マルチエアコン (室内機)		42	台
	空冷パッケージエアコン		15	台
	空冷パッケージエアコン (室内機ツインタイプ)		6	台
	システムマルチ(3部屋)		1	台
	空冷ルームエアコン		9	台
4	学生寮(すずかけ寮)			
	温水ボイラー (浴室給湯用)		1	台
	オイルサービスタンク		1	台
	温水循環ポンプ		3	台
	貯湯タンク		1	台
	空冷パッケージエアコン		2	台
	空冷ルームエアコン		30	台
5	図書館			
	1階閉架図書系統空冷パッケージエアコン	ACP-2冷却能力153000kcal/h、過熱能力207000kcal/h	1	台
	空冷マルチエアコン (室外機)	10馬力	2	台
	空冷マルチエアコン (室外機)	8馬力	9	台
	空冷マルチエアコン (室内機)		28	台
	全熱交換器		12	台
	空冷パッケージエアコン		2	台
6	心理学棟			
	空冷パッケージエアコン	天井カセット / ビルトイン型	9	台
	全熱交換器		12	台
7	講堂・管理棟・大講義室			
	直焚き吸収式冷温水機	冷却能力 636400kcal/h・過熱能力 550400kcal/h	2	台
	クーリングタワー (低騒音型)	冷却能力 1380kw	2	台
	渦巻ポンプ (冷温水1次ポンプ)	100×80×21201/m×20m×4P	2	台
	渦巻ポンプ (冷温水2次ポンプ)	100×80×21201/m×40m×4P	2	台
	インバーター制御渦巻ポンプ (冷却水ポンプ)	125×100×35901/m×20m×4P	2	台
	オイルポンプ	12×61/m×30m×6P	2	台
	講堂系統エアハンドリングユニット	AC-1C-1	1	台
	事務室系統エアハンドリングユニット	ACC-1C-1	1	台
	会議室系統エアハンドリングユニット	ACC-2C-1	1	台
	大講義室系統エアハンドリングユニット	ACC-1D-1	1	台
	ファンコイルユニット	FCU-3/LH-300CR-D	2	台
	ファンコイルユニット	FCU-6 / LH-600CR-D	10	台
	ファンコイルユニット	FCU-8 / LH-800CR-D	8	台
	全熱交換器	処理風量 / 260m ³ /h 80Pa	1	台
	全熱交換器	処理風量 / 200m ³ /h 80Pa	1	台
	全熱交換器	処理風量 / 180m ³ /h 80Pa	1	台
	全熱交換器	処理風量 / 120m ³ /h 80Pa	2	台
	全熱交換器	処理風量 / 100m ³ /h 80Pa	3	台
	全熱交換器	処理風量 / 80m ³ /h 80Pa	2	台
	全熱交換器	処理風量 / 60m ³ /h 80Pa	2	台
	全熱交換器	処理風量 / 40m ³ /h 80Pa	3	台
	空冷パッケージエアコン		5	台
	片吸込みシロッコファン	NO.4 1/2	2	台
	片吸込みシロッコファン	NO.3	2	台
	片吸込みシロッコファン	NO.2	1	台
	加圧給水ポンプユニット	50×65×6001/m×40m×2P	1	台
	冷却塔水処理装置	自動薬液注入装置	2	台
8	看護学部 4号館			

空調設備保守対象機器一覧

名称・仕様	数量 (R6)	単位	
空冷マルチエアコン（室外機）	RSXYP560L / 冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw	1 台	
空冷マルチエアコン（室外機）	RSXYP160L / 冷房能力16.0kw 暖房能力18.0kw	1 台	
空冷マルチエアコン（室内機）	FXYCP45KC / 冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw	12 台	
空冷マルチエアコン（室内機）	FXYCP36KC / 冷房能力3.6kw 暖房能力4.0kw	4 台	
ルームエアコン壁掛型	S280BLV / 冷房能力2.8kw 暖房能力4.0kw	1 台	
プレハブ式冷蔵庫	冷却能力2.79kw	2 台	
全熱交換器	処理風量 / 1940m ³ /h 150Pa	8 台	
全熱交換器	処理風量 / 1440m ³ /h 150Pa	1 台	
全熱交換器	処理風量 / 530m ³ /h 100Pa	5 台	
全熱交換器	処理風量 / 280m ³ /h 50Pa	1 台	
全熱交換器	処理風量 / 180m ³ /h 50Pa	1 台	
全熱交換器	処理風量 / 140m ³ /h 50Pa	12 台	
全熱交換器	処理風量 / 120m ³ /h 50Pa	6 台	
ファンコイルユニット	FCU-2 / LH-200CR-D	5 台	
ファンコイルユニット	FCU-3 / LH-300CR-D	2 台	
ファンコイルユニット	FCU-4 / LH-400CR-D	2 台	
ファンコイルユニット	FCU-6 / LH-600CR-D	91 台	
空冷パッケージエアコン		6 台	
9 看護学部 5号館			
空冷マルチエアコン（室外機）	RSXYP560L / 冷房能力56.0kw 暖房能力63.0kw	2 台	
空冷マルチエアコン（室外機）	RSXYP450L / 冷房能力45.0kw 暖房能力50.0kw	2 台	
空冷マルチエアコン（室外機）	RSXYP280L / 冷房能力28.0kw 暖房能力31.5kw	4 台	
空冷マルチエアコン（室外機）	RSXYP224L / 冷房能力22.5kw 暖房能力25.0kw	1 台	
空冷マルチエアコン（室内機）	FXYCP56KC / 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw	2 台	
空冷マルチエアコン（室内機）	FXYCP45KC / 冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw	43 台	
空冷マルチエアコン（室内機）	FXYCP36KC / 冷房能力3.6kw 暖房能力4.0kw	23 台	
全熱交換器	処理風量 / 1020m ³ /h 150Pa	5 台	
全熱交換器	処理風量 / 1320m ³ /h 150Pa	4 台	
全熱交換器	処理風量 / 1200m ³ /h 150Pa	1 台	
全熱交換器	処理風量 / 1070m ³ /h 150Pa	4 台	
全熱交換器	処理風量 / 810m ³ /h 150Pa	2 台	
全熱交換器	処理風量 / 340m ³ /h 80Pa	1 台	
全熱交換器	処理風量 / 280m ³ /h 50Pa	1 台	
全熱交換器	処理風量 / 260m ³ /h 50Pa	2 台	
全熱交換器	処理風量 / 220m ³ /h 50Pa	1 台	
全熱交換器	処理風量 / 200m ³ /h 50Pa	26 台	
全熱交換器	処理風量 / 180m ³ /h 50Pa	2 台	
全熱交換器	処理風量 / 170m ³ /h 50Pa	2 台	
全熱交換器	処理風量 / 150m ³ /h 50Pa	1 台	
全熱交換器	処理風量 / 140m ³ /h 50Pa	32 台	
全熱交換器	処理風量 / 120m ³ /h 50Pa	5 台	
ファンコイルユニット	FCU-3 / LH-300CR-D	2 台	
ファンコイルユニット	FCU-4 / LH-400CR-D	5 台	
ファンコイルユニット	FCU-6 / LH-600CR-D	119 台	
空冷パッケージエアコン		5 台	
10 福利厚生棟			
空冷パッケージエアコン	FHYGP56B / 冷房能力2.3~5.6kw 暖房能力2.5~7.1kw	1 台	
スポットエアコン	天吊り型 / 冷房能力4.5kw	4 台	
外気処理空気調和機	ACC-1E-1 / 冷房能力142kw 暖房能力147kw	1 台	
全熱交換器	処理風量 / 120m ³ /h 70Pa	1 台	
ファンコイルユニット	FCU-6 / LH-600CR-D	39 台	
片吸込みシロココファン	NO.1/2	2 台	
片吸込みシロココファン	NO.3	4 台	
11 新学生寮（アザレア寮）			
加圧給水ポンプユニット		1 台	
水中ポンプ/汚水ポンプ（ホルテックスタイプ）	75×2001/m×5m	2 台	
12 ロータントハウス			
空冷パッケージエアコン		0 台	
空冷パッケージエアコン		2 台	
ルームエアコン		1 台	
13 附属研究棟			
空冷パッケージエアコン		18 台	
空冷パッケージエアコン（室内機ツインタイプ）		10 台	
14 地下タンク・埋設配管漏洩検査			
2号館（A重油 9KL）	気相部	ボイラー未使用の為廃止工事済	0 式
2号館（A重油 9KL）	液相部	ボイラー未使用の為廃止工事済	0 式
3号館（A重油 0.95KL）	気相部	ボイラー未使用の為廃止工事済	0 式
3号館（A重油 0.95KL）	液相部	ボイラー未使用の為廃止工事済	0 式
講堂・管理棟（灯油 8KL）	気相部		1 式

空調設備保守対象機器一覧

	名称・仕様		数量 (R6)	単位
	講堂・管理棟 (灯油 8KL)	液相部	1	式
	消防法手続き費 (書類作成・届出)		1	式